



Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
**TRAUMATOLOĢIJAS UN ORTOPĒDIJAS SLIMNĪCA**

Dunties ielā 22, Rīgā, LV - 1005, reģistrācijas Nr.40003410729

Tālrunis 67 399 300, fakss 67 392 348, e-pasts: [tos@tos.lv](mailto:tos@tos.lv), [www.tos.lv](http://www.tos.lv)

Rīgā,  
19.03.2013. Nr. 01-28.3/306

**Pretendentiem**

Par atklātu konkursu

„Centrālās sterilizācijas nodaļas rekonstrukcija,  
ventilācijas izbūve operāciju zālēs, iebūvējamo  
tehnoloģiju piegāde un uzstādīšana, informācijas  
stenda un plākšņu piegāde”

VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” atklāta konkursa „Centrālās sterilizācijas nodaļas rekonstrukcija, ventilācijas izbūve operāciju zālēs, iebūvējamo tehnoloģiju piegāde un uzstādīšana, informācijas stenda un plākšņu piegāde”, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/1K-ERAF, iepirkuma komisija informē, ka š.g. 15. un 18. martā ir saņēmusi vēstules ar pretendenta uzdotajiem jautājumiem, uz kuriem komisija sniedz šādas atbildes:

**1. jautājums:**

*„Konkursa nolikuma punktā 13.2. noteikts, ka jāiesniedz lokālās tāmes, arī finanšu piedāvājumā (konkursa nolikuma 14.punkts) ir jāiesniedz lokālās tāmes. Vai nepieciešams dublēt informāciju?”*

**Atbilde:**

Nē, nav nepieciešams, pieļaujams lokālās tāmes iesniegt tikai pie finanšu piedāvājuma.

**2. jautājums:**

*„Aizpildot konkursa nolikuma 12.pielikumā doto tabulu, nav skaidrs, pēc kādiem kritērijiem tiks noteikts, kurš materiāls ir labāks. Bieži vien uzlabojot vienu materiāla īpašību/parametru uz tā rēķina zūd citas īpašības/parametra tehniski rādītāji, kā piemēru var minēt akmens vati Paroc - ja Paroc FAS3, kas ir lētāks, mīkstāks (vieglāk rasties bojājumiem iedarbojoties ar spēku uz fasādi), siltumvadītspējas klase pēc EN13162:2001 W/mK ir 0,037 vietā izvēlamies Paroc FAS4, kas ir dārgāks, cietāks (mazāka varbūtība fiziskiem defektiem), toties tam ir lielāka siltumvadītspēja (0,038), kas nozīmē, ka „vairāk laiž cauri siltumu”. Kurš no parametriem pasūtītājam ir būtiskāks - cena, mīkstums/cietums vai siltumvadītspēja? Šādi jautājumi rodas par katru materiālu, ko gribam uzlabot!”*

**Atbilde:**

Tiek precizēts, ka Pretendents drīkst norādīt (pielietojot) materiālu/iekārtu EKVIVALENTU. Tātad neviens no tehniskajiem rādītājiem, parametriem vai īpašībām nedrīkst būt zemāks kā norādīts projektā. No tā izriet, ka papildus punkti tiek piešķirti par uzlaboto materiālu/iekārtas, kuram vismaz viens parametrs/īpašība ir labāka par norādīto, tai pat laikā citi parametri nedrīkst būt sliktāki vai zemāki. Jūsu minētajā piemērā siltumvadāmības koeficients ir zemāks par projektā minēto. Cena nav uzskatāma par tehnisko rādītāju vai parametru. Arī nolikuma punktā 19.6 teikts, ka punkti tiks piešķirti par uzlabojumiem, piemēram, *paaugstināta skaņas*

izolācija, materiālu noturības rādītāji, garantijas laiki, elektroenerģijas, ūdens vai citu resursu patēriņi.

**3. jautājums:**

**„ 1. PROJEKTS-lapa AR-16:**

D-8 -koka konstrukcija;

D-12 -koka konstrukcija;

D-16 -koka konstrukcija;

D-19 - koka konstrukcija.

Tāme 1-2, pozīcijas 293-311

D-8 -alumīnija konstrukcija;

D-12 -tērauda konstrukcija;

D-16 - tērauda konstrukcija;

D-19 - nav vispār

**Atbilde:**

Durvis D-8 un D- 16- koka konstrukcija.

D-12 un D-19 durvju precizējums atrodams nolikuma Pielikumā Nr. 2.1. punktā Nr.7 un Nr. 8.

**4. jautājums:**

**2.PRO JEKTS-Apdares darbu tabula**

NORĀDIJUMI: linolea grīdas segumam gar sienām veidojamas vertikālas arloces 100mm augstumā

Tāme 1-2 , pozīcija 150

Montēt grīdlīstes (linoleja) =1974,9 t/m

Lūdzu precizēt, kura pozīcija ir pareiza un kur montēt grīdlīstes?”

**Atbilde:**

Apdares darbu tabulā nominētās linoleja atloces 100mm atbilst lokālās tāmes pozīcijām 1-2 Nr. 150 un Nr. 151.

**5. jautājums:**

Konkursa nolikuma punktā 12.14. noteikts, ka jāiesniedz „Kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums, ka tiks izsniegts Garantijas laika galvojums par pilnu pretendenta priekšlikumā (Nolikuma 2.5. punkts) minēto garantijas termiņu par summu, kas sastāda 5% no darbu izpildes vērtības ar PVN saskaņā ar Iepirkuma procedūras nolikuma pielikumu Nr.4”. Konkursa nolikuma punktā 13.4. ir noteikts, ka jāiesniedz informācija „par piedāvāto garantijas termiņu (ne īsāka par 24 mēnešiem), norādot to mēnešos un ierašanās uz vietas un bojājumu novēršanas laiku Piedāvāto garantiju jānodrošina bankai ar Garantijas laika galvojums 5% apmērā no piedāvātās līgumcenas pēc Iepirkuma procedūras nolikuma pielikumā Nr.4 norādītās formas” (ar šo saprotam, ka jāiesniedz tāds pats apliecinājums kā minēts 12.14.punktā). Savukārt konkursa nolikuma 13.pielikuma 1.punktā minēts, ka „...Ja Pretendents Garantijas periodu piedāvā ilgāku par 3 (trīs) gadiem, tad Pretendentam papildus jāiesniedz kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas vēstule par to, ka, ja gadījumā Pretendents iegūs tiesības veikt Darbus, kredītiestāde/apdrošināšanas sabiedrība izsniegs Garantijas laika galvojumu par labu Pasūtītājam 10 (desmit) procentu apmērā no kopējās piedāvājuma summas (ieskaitot PVN) galvojuma veida, kurš būs spēkā visu piedāvāto Garantijas periodu ” (ar šo saprotam, ka arī šeit jāiesniedz tāds pats apliecinājums kā minēts 12.14.punktā) Vai nepieciešams trīs reizes iesniegt vienu un to pašu informāciju?

**Atbilde:**

Nē, nav nepieciešams. Kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumu saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma 12. nodaļas „Iesniedzamie pretendentu atlases dokumenti” 12.14. punktu, Pretendentam jāiesniedz kopā ar atlases dokumentiem, tehniskajā piedāvājumā iekļaujot savu apliecinājumu par piedāvāto garantijas laiku.

**6. jautājums:**

*Konkursa nolikuma 13.pielikuma 5.punktā minēts, ka Pretendentam jāpievieno galveno iekārtu un tehniskā aprīkojuma īpašuma tiesības dokumenti. Traktortehnikai, būvmašīnām ir iespējams iesniegt tehniskās pases kopijas. Lūdzam skaidrojumu, kādā veidā ir iespējams pierādīt rokas instrumentu, mērinstrumentu un cita inventāra esamību īpašumā?*

**Atbilde:**

Pretendentam jāpievieno galveno iekārtu un tehniskā aprīkojuma īpašuma tiesību dokumenti, kā arī saraksts ar instrumentiem, mērinstrumentiem un citu inventāru, kas tiks izmantots darbu veikšanā, bez apliecinājuma dokumentiem.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja



I. Rantiņa

Liepāja 67399248