



Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
TRAUMATOLOĢIJAS UN ORTOPĒDIJAS SLIMNĪCA

Dunties ielā 22, Rīgā, LV - 1005, reģistrācijas Nr.40003410729

Tālrunis 67 399 300, fakss 67 392 348, e-pasts: tos@tos.lv, www.tos.lv

Rīgā,

21.03.2013. Nr. 01-28.3/312

Pretendentiem

Par atklātu konkursu

„Centrālās sterilizācijas nodaļas rekonstrukcija,
ventilācijas izbūve operāciju zālēs, iebūvējamo
tehnoloģiju piegāde un uzstādīšana, informācijas
stenda un plāksņu piegāde”

VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” atklāta konkursa „Centrālās sterilizācijas nodaļas rekonstrukcija, ventilācijas izbūve operāciju zālēs, iebūvējamo tehnoloģiju piegāde un uzstādīšana, informācijas stenda un plāksņu piegāde”, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/1K-ERAF, iepirkuma komisija informē, ka š.g. 20. martā ir saņēmusi vēstuli ar pretendentu uzdotajiem jautājumiem, uz kuriem komisija sniedz šādas atbildes:

1. jautājums:

„Lokālā tāme Nr.1-7 „Elektroinstalācija”, punkts 7. „SS-2.1 Sadale” ailē „daudzums”, trūkst apjomi sekojošām pozīcijām: „Pārsprieguma aizsardzība C-klase”; „ievada svirslēdzis, 2f, 160A, 6kA” un „Slēdzis, 3f, 20A, 6kA”. Lūdzam norādīt trūkstošos apjomus.”

Atbilde:

Lokālās tāmes Nr.1-7 „Elektroinstalācija”, 7.punktu „SS-2.1 Sadale” papildināt ar šādiem apjomiem:

„Pārspriegumu aizsardzība C-klase” – 4 gab.

„Ievadslēdzis, 2f, 160A, 6kA” – 1 gab.

„Slēdzis, 3f, 20A, 6kA” – 1 gab.

2. jautājums:

„Lokālā tāme Nr.1-2. pozīcija 292 „montēt cinkota un krāsota skārda ārējās palodzes” daudzums ir norādīts 4.20 t.m. Lūdzam precizēt daudzumu, jo saskaņā ar projektu tas atšķiras”.

Atbilde:

Lokālās tāmes Nr. 1-2 pozīcijā Nr. 292 "Montēt cinkota un krāsota skārda ārējās palodzes" daudzumu paredzēt **49,4 t.m.**

3. jautājums:

„Projektā un materiālu specifikācijā ir redzami avārijas gaismekļi ar akumulatoriem 1 h., IP44 daudzums - 17gab., savukārt tāmes formā (Pielikums Nr.6, lokālā tāme 1-7, 103 pozīcija) šo gaismekļu apjoms ir 10.gab.;"

Atbilde:

Izlabot lokālās tāmes 1-7 „Elektroinstalācija”, pozīcijas Nr.10 „Apgaismes ierīces ar spuldzēm komplektā” apakšpozīcijas „Avārijas gaismeklis ar akumulatoru 1 h., IP44” daudzumu uz **17 gab.;**

4. jautājums:

Kabeļu daudzumi sekojošiem kabeļiem tāmes formā nesakrīt ar daudzumiem, kas ir norādīti projekta materiālu specifikācijā:

- kabeļi 4x1,5mm²: materiālu specifikācijā apjoms ir 450m, tāmes formā (Pielikums Nr.6, lokālā tāme 1-7, 12 pozīcija) apjoms norādīts 300m;
- zemējuma kabeļi ar šķēsgriezumiem 1x6mm² un 1x25mm² NYY-O (Pielikums Nr.6, lokālā tāme 2-3, 4 pozīcija) nav redzami projekta apjomos, to vietā projektā parādās NYY-O 1x16mm² kabeļi;
- projektā kabeļu trepju sadaļā ir norādīts NYY-O 1x16mm² kabeļi (50m), kas nav atrodamas tāmes formā;
- vai ir vajadzīga seguma laušana un atjaunošana pirms/pēc cinkota plakandzelža 40x4mm guldīšanas tranšejā? Kāds ir seguma veids?

Atbilde:

Veikt šādas korekcijas lokālās tāmes 1-7 „Elektroinstalācija” pozīcijās:

- izlabot 12. pozīcijas apakšpozīcijas „4x1,5mm²” daudzumu uz 450 m;
- izdzēst 12. pozīcijas apakšpozīcijas „Zemējuma kabeļi dz/z 1x25mm² NYY-O” un „Zemējuma kabeļi dz/z 1x6mm² NYY-O”;
- Papildināt 12.pozīciju „Kabeļu izstrādājumi” ar apakšpozīciju „Zemējuma kabeļi dz/z 1x16mm² NYY-O” - daudzums 100m;
- Papildināt 15. pozīciju „Kabeļu trepes” ar apakšpozīciju „Zemējuma kabeļi dz/z 1x16mm² NYY-O” - daudzums 50m;
- 32m no kopējā plakandzelža apjoma ieguldāmi zem betona bruģakmens seguma. 16,0m no minētajiem 32m jāiegulda zem esoša betona bruģakmens seguma. Esošā bruģakmens pārlikšanas izmaksas iekļaut esošās pozīcijas “Cinkota plakandzelzs 40x4mm” pretendenta piedāvātajās izmaksās. Lokālajā tāmē 1-7 “Elektroinstalācija” 16. pozīcijā “Zibensaizsardzība” paredzēt jaunu apakšpozīciju “Esošā asfaltbetona demontāža un atjaunošana zibensaizsardzības kontūra iebūvei” - daudzums 18,4m² un paredzēt jaunu apakšpozīciju “Vidējas frakcijas šķembas 150mm biezumā jaunā asfaltbetona pamatnei” - daudzums 3,1m³.

5. jautājums:

Lūdzam precizēt vai lokālās tāmes jāsastāda pēc tāmes formā norādītajiem apjomiem, vai pēc projekta?

Atbilde:

Tāmes formā apjomiem veikt precizējumus saskaņā ar augstāk minēto.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja



I. Rantiņa

Liepāja 67399248