



Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
TRAUMATOĻĢIJAS UN ORTOPĒDIJAS SLIMNĪCA

Duntes ielā 22, Rīgā, LV - 1005, reģistrācijas Nr.40003410729

Tālrunis 67 399 300, fakss 67 392 348, e-pasts: tos@tos.lv, www.tos.lv

Rīgā,
20.02.2014. Nr. 01-28.1/207

Pretendentiem

*Par iepirkuma procedūru
„Rehabilitācijas nodaļas telpu kosmētiskais
remonts”*

VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” iepirkuma procedūras „Rehabilitācijas nodaļas telpu kosmētiskais remonts”, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2014/8MP, iepirkuma komisija informē, ka š.g. 18. februārī ir saņēmusi vēstuli ar pretendenta uzdotajiem jautājumiem, uz kuriem komisija sniedz šādas atbildes:

1. jautājums:

Lūdzu paskaidrot tehniskās specifikācijas tāmes pozīciju –RB 20A

4	Virs apmetuma el.sadales 1 mod. uzstādīšana	gab.	12
	RB 20A	gab.	12

Atbilde:

1 moduļa elektriskā sadale (12 gab.) un katrā automātiskais slēdzis RB 20A (12 gab.), lai nepieciešamības gadījumā varētu atslēgt konkrētu ierīci no elektrības padeves.

2. jautājums:

Lūdzu sīkāk paskaidrot vēstules Nr.01-28.1/204 atbildi uz 3.jautājumu par tehniskās specifikācijas tāmes pozīciju Nr.13:

1) vai uz šo punktu attiecas plānā iezīmētās 6 atsevišķās sienas?

Atbilde: jā, uz šo punktu attiecas plānā iezīmētās 6 atsevišķās pacientu atdalošās sienas.

2) Kādas ir sienas/sienu dimensijas?

Atbilde: sienu izmēri ir 2,5m x 2m (kopējā platība 30 m2).

3) Kādas ir plānotās sienas/sienu atsaites vietas – grīda, sienas galos, pret griestiem?

Atbilde: plānotās sienas/sienu atsaites vietas – grīda un pret griestiem.

4) Kādi ir sienas/sienu izveidei paredzētie izmantojamie materiāli?

Atbilde: montētas no vieglām konstrukcijām un abpusēji kopjama (**izmantojot regulāru mitro uzkopšanas metodi**) materiāla, piem., lamināta plāksne (no abām pusēm).

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

I. Rantiņa